



CHECKLISTE AUSSENBEREICH

FÜR KOMMUNEN

FÜR REGIONEN

FÜR LEISTUNGSTRÄGER



Allgemeine Hinweise

	Ja	Nein	Entfällt
Sitzgelegenheiten (mit Arm- und Rückenlehne) sind ausreichend vorhanden. (siehe auch Checkliste „Sitzgelegenheiten“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Beschilderung vor Ort ist eindeutig, gut sichtbar, blendfrei und kontrastreich. Sie ist in einer gut lesbaren Höhe angebracht. (siehe auch Checkliste „Leit- und Orientierungssysteme“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffentliche Behindertentoiletten sind vorhanden. (siehe auch Checkliste „Sanitärbereich“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Behindertenparkplätze

	Ja	Nein	Entfällt
liegen in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sind für PKW 350 cm breit und 500 cm lang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sind für Kleinbusse sind 350 cm breit und 750 cm lang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Bodenbelag ist eben und rutschfest (kein Kies oder Rasengittersteine, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Wichtige Zugangswege im Außenbereich (auf dem Grundstück, z.B. vom Parkplatz zum Eingang)

	Ja	Nein	Entfällt
Hauptwege sind mind. 150 cm und Nebenwege mind. 90 cm breit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wege sind eben (Längsgefälle max. 3%, Quergefälle max. 2 %).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Belag ist bequem begeh- und befahrbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wege sind gut ausgeleuchtet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHECKLISTE AUSSENBEREICH

✓ FÜR KOMMUNEN

○ FÜR REGIONEN

✓ FÜR LEISTUNGSTRÄGER




Beispiel 1: Der ausgewiesener Behindertenparkplatz ist deutlich gekennzeichnet. Der Belag ist eben und gut berollbar.



Beispiel 2: Komfortable Bänke mit Rücken- und Armlehne.



Beispiel 3: Die Wege sind eben und gut berollbar. Die Grenze zwischen Weg und Rasen unterscheidet sich deutlich und dient blinden Menschen als taktile erfassbare Orientierungshilfe.



Beispiel 4: Die Rundhölzer am Wegrand dienen blinden Menschen als taktiles Wegeleitsystem.

Foto: TMB/Kerstin Lehmann

Inhalt

NeumannConsult und tourismus plan b GmbH im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg

Fotos

NeumannConsult (sofern nicht anders angegeben)

Grafik

Clustermanagement Tourismus bei der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH